

STEROWANIE OGRZEWANIEM

L1-VE-01

L1-VE-01

KTE-02

KTE-02

KTE-01

Przyc. w pom. 05

S4

KT3

kanal 1

KT3

kanal 2

A2

REB-1

Regulacja

A1

REB-1

Regulacja

HVE-02

L313

KT3

RTx-230

A2

VE-02

VE-01

SYGNALIZACJA: CYKL PRACY I  
WENTYLATOR ZAŁĄCZANIE  
VE-01 NA 30 MINUT

WYDAJNOŚĆ  
100%

WYDAJNOŚĆ  
REGULOWANA  
0% - 100%

WYDAJNOŚĆ  
100%

WYDAJNOŚĆ  
REGULOWANA  
0% - 100%

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

= ECON =

mgr inż. Marek Michalczyk  
ul. Gen. T. Klimeckiego 10  
PL 25-237 Kielce  
tel/fax: (041) 361 92 16

Obiekt:  
KANALIZACJA W RACHOWICACH WRAZ Z  
OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW (SIERAKOWICE)  
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rysunek: ROZDZIELNICA TA-01  
SCHEMAT STEROWANIA  
WENTYLACJĄ

Rys. nr 03  
U13.040/04  
EL03.00