

**Gmina Sośnicowice**  
**44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19**  
**woj. śląskie, powiat gliwicki**  
**tel. 032/ 2387191(3) fax.238-75-50**

### WYJAŚNIENIE NR 3

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: „ **Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniami wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„ **Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach**”  
**Numer ogłoszenia: 257842; data publikacji ogłoszenia: 19.08.2010r.**

**Pytanie:** W związku z określeniem w projekcie budowlano – wykonawczym parametrów nawierzchni poliuretanowej pytamy czy Zamawiający dopuści nawierzchnię o parametrach podanych poniżej ?

Poz.	Określenie parametru, jednostka	Wartość proponowana
1.	Grubość nawierzchni (mm)	13 +/- 1
2.	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	>= 0,80
3.	Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)	>= 66
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie (N)	>= 110
5.	Przyczepność do podkładu (MPa)	
	o betonowego	>=0,60
6.	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:	
	w stanie suchym	>=0,50
	w stanie mokrym	>=0.30
7.	Odporność na uderzenie:	
	powierzchnia odcisku kulki (mm <sup>2</sup> )	600 +/- 80
8.	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:	
	przyrostem masy (%)	<= 0,45
	zmianą wyglądu zewnętrznego	bez zmian
9.	Twardość Sh”A”	64 +/- 3
10.	Ścieralność Aparat Stuttgart (mm)	<= 0,09

W/w nawierzchnia posiada wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wskazana w zapytaniu wykonawcy nawierzchnia poliuretanowa może być, zgodnie z zapisami rozdziału II SIWZ, dopuszczona do zastosowania jako wyrób równoważny pod względem właściwości i parametrów technicznych w stosunku do nawierzchni określonej w projekcie.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie na zapytanie oferenta jest wiążące i obowiązujące w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź na zapytanie oferenta zamieszczono również na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

z up. Burmistrza

Joachim Skorupa  
Z CA BURMISTRZA