

nr obwodu	-	-	-	-	-
moc (kW)	-	-	-	-	16,0
lokalizacja odbioru	z istn. tablicy rozdz. w kontenerze szatni	ogranicznik przepięć DEHN klasa B+C	sygnalizacja napięcia zasilania		proj. oświetl. boiska

P_i = 16 kW
P_o = 16 kW
I_o = 25 A

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TN-C.
- NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
- DRZWI TABLICY TE ZAMYKANE NA KLUCZ.
- WZDŁUŻ KABLA NALEŻY UŁOŻYĆ BEDNARKĘ FeZn 25x4 DO KTÓREJ NALEŻY UZIEMIĆ SŁUPY OŚWIETLNIOWE.

LEGENDA:

- 2 x Naświetlacz MD1000, asymetryczne, moc 1000 W z zasilaczem, IP65 na proj. słupach, masztach o wys. 11m (szczegóły w opisie)

	Opracował	Projektant		
Data	02.2016	02.2016		
Nr uprawnień		172/91		
Podpis				
Nazwisko	Grzegorz Michalski	Grzegorz Michalski		

MARBO architekci

Faza: PBW	Inwestor: Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19	Zastępuje rysunek: 3/2016/E-01
Skala	Temat: Projekt oświetlenia boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej. Działka nr 2152/290, 2153/290.	Numer rysunku: 3/2016/E-01"a"
	Część: Elektryczna	
	Nazwa rys: Schemat strukturalny oświetlenia boiska	