



RGG.2711.16.2016.KC

## Wszyscy oferenci

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-16/2016 pod nazwą „Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sosnowicach przy ul. Smolnickiej”.**

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-16/2016, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1 Czy pokrycie dachu może być wykonane z blachy trapezowej (analogicznie jak w przetargu dotyczącego realizacji zaplecza przy ul. Wiejskiej).


**Odp.1 Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie blachy ocynkowanej jako pokrycie dachu zaplecza, pod warunkiem, że materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie, będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa.**

Pyt. 2 Czy rozproszczenie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku można wykonać w korytkach ściennych zamiast wewnątrz ścian (płyty warstwowej).

**Odp. 2 Tak, pod warunkiem że instalacja elektryczna będzie wykonana zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi stosowania w pomieszczeniach kontenerowych, sanitarnych i mokrych oraz materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie, będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa.**

Informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 16.09.2016r. godzinę 11.30.

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Stronczek**