



RGG.2711.15.2016.KC

Wszyscy oferenci

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-15/2016 pod nazwą „Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej”.

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-15/2016, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1 Czy dach może być wykonany w technologii spawanej.

Odp.1 Dach, jak i inne elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pyt. 2 Prosimy o określenie czy budynek kontenerowy ma posiadać odporność ogniową. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymogów ppoż. Dla poszczególnych elementów (konstrukcja, ściany).

Odp. 2 Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej, obiekt ma mieć klasę odporności ogniowej D.

Pyt. 3 Czy instalacja elektryczna może być rozprowadzona w korytkach naściennych zamiast w płycie warstwowej (jej złobkowanie powoduje utratę właściwości cieplnych).

Odp.3 Tak, pod warunkiem że instalacja elektryczna będzie wykonana zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi stosowania w pomieszczeniach kontenerowych, sanitarnych i mokrych oraz materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie, będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

Pyt.4 Prosimy o podanie zwymiarowania reklamy „klub sportowy KS Start Sierakowice” i w jakiej technologii ma być wykonany (oraz ilość).

Odp. 4 Herb klubu należy wykonać w takiej samej technologii jak pozostała grafika elewacji, w ilości 1 szt. Gabaryty analogicznie jak na elewacji południowej.

Pyt. 5 Czy wentylacja może być wykonana w ścianach a nie w dachu.

Odp. 5 Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 15.09.2016r. godzinę 11.30.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.