



RGG.2711.14.2016.KC

## Wszyscy oferenci

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-14/2016 pod nazwą „Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach- etap I”.**

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-14/2016, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1 Proszę o podanie parametrów pomp obiegowych oraz pompy kotłowej tak by można dokonać rzetelnej wyceny.

**Odp.1 Parametry dla pompy kotłowej:**

- przepływ- 2m<sup>3</sup>/h
- wys. podnoszenia- do 3m
- medium- woda
- temp. cieczy przetłaczanej- +95<sup>0</sup>C
- maks. ciśnienie robocze- 10 barów
- korpus pompy- żeliwo

**Parametry dla pompy obiegowej:**

- przepływ- 1m<sup>3</sup>/h
- wys. podnoszenia- do 5m
- medium- woda
- temp. cieczy przetłaczanej- +95<sup>0</sup>C
- maks. ciśnienie robocze- 10 barów
- korpus pompy- żeliwo

Informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 14.09.2016r. godzinę 11.30.

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

upoważnienia Burmistrza  
Sekretarza Gminy  
*Kazimierz Kaczmar*