TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GIMNAZJUM CENTRUM SPORTOWO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH
ADRES:	44–153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44–153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
NAZWA RYSUNKU:	Piętro – centralne ogrzewanie
BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Suwała
DATA:	07/2012
SKALA:	1:100
DATA WYDRUKU	07/2012
REMIZA:	–
NR RYS:	S–20/W
	UD.0287/P005/05

MRZEWA ARCHITEKCI
Robert Mrzewa
ARCHITEKCI
mrzewa
tel/fax. 42 250 56 57 tel. 603867671
90-625 Łódź, ul. Zgierska 61 lok.12
www.mrzewaarchitekci.pl

D
A'
D'
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
G
F
11kV/500 1600 mm
11kV/400 1600 mm
11kV/600 800 mm
11kV/600 720 mm
11kV/500 400 mm
11kV/400 400 mm
11kV/600 400 mm
11kV/600 720 mm
Φ=13500 W
Φ=11000 W
Φwym: 10623 W
Φwym: 680 W
Φwym: 0 W
Φwym: 933 W
Φwym: 1140 W
Φwym: 2073 W
Φwym: 2753 W
Φwym: 2705 W
Φwym: 1352 W
Φwym: 5410 W
Φwym: 8163 W
Φwym: 5458 W
Φwym: 693 W
Φwym: 6280 W
Φwym: 6330 W
Φwym: 2094 W
Φwym: 1208 W
Φwym: 1027 W
Φwym: 1110 W
Φwym: 5439 W
Φwym: 151 W
Φwym: 215 W
Φwym: 288 W
Φwym: 146 W
Φwym: 212 W
Φwym: 0 W
Φwym: 5311 W
Φwym: 658 W
Φwym: 938 W
Φwym: 1258 W
Φwym: 1086 W
Φwym: 1435 W
Φwym: 0 W
Φwym: 1770 W
Φwym: 3540 W
Φwym: 6375 W
Φwym: 3179 W
Φwym: 8916 W
Φwym: 7144 W
Φwym: 8915 W
Φwym: 5952 W
Φwym: 1192 W
Φwym: 513 W
Φwym: 146 W
Φwym: 1382 W
Φwym: 0 W
Φwym: 1047 W
Φwym: 3302 W
Φwym: 2137 W
Φwym: 2521 W
Φwym: 1435 W
Φwym: 1086 W
Φwym: 1258 W
Φwym: 938 W
Φwym: 658 W
Φwym: 3179 W
Φwym: 6375 W
Φwym: 3540 W
Φwym: 1770 W
Φwym: 1770 W
Φwym: 1110 W
Φwym: 1027 W
Φwym: 1208 W
Φwym: 2094 W
Φwym: 1047 W
Φwym: 693 W
Φwym: 6280 W
Φwym: 6330 W
Φwym: 2094 W
Φwym: 1208 W
Φwym: 5439 W
Φwym: 151 W
Φwym: 215 W
Φwym: 288 W
Φwym: 146 W
Φwym: 212 W
Φwym: 0 W
Φwym: 5311 W
Φwym: 1086 W
Φwym: 1435 W
Φwym: 0 W
Φwym: 1770 W
Φwym: 8915 W
Φwym: 7144 W
Φwym: 1770 W
B1.1 +16 °C
B1.2 +20 °C
B1.3 +20 °C
B1.4 +20 °C
B1.5 +20 °C
2.1 +16 °C
2.2 +20 °C
2.3 +20 °C
2.4 +20 °C
2.5 +20 °C
2.6 +20 °C
2.7 +20 °C
2.8 +20 °C
2.9 +20 °C
2.10 +20 °C
2.11 +20 °C
2.12 +20 °C
2.13 +20 °C
2.14 +20 °C
2.15 +20 °C
2.16 +20 °C
2.17 +16 °C
2.18 +13 °C
2.19 +16 °C
1.D.7 +20 °C
1.D.8 +20 °C
10.3 +20 °C
16 x 2.0
20 x 2.25
25 x 2.5
VHV-S 22/214 1600 mm
VHV-S 22/142 1600 mm
VHV-S 22/286 1600 mm
VHV-S 22/214 1400 mm
VHV-S 22/286 1800 mm
VHV-S 22/214 1600 mm
VHV-S 22/286 1600 mm
VHV-S 22/214 1600 mm
VHV-S 22/286 1600 mm
1 1 1