

Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:

- ☐ dwutlenek węgla ☒ **powietrze** ☐ azot

Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":

- ☒ **uwaga** ☐ woda stój ☐ woda naprzód

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

- ☒ **wodór,** ☐ metan, ☐ etan,

Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

- ☒ **cztery** ☐ trzy ☐ pięć

Zacządenie następuje na skutek działania:

- ☐ CO₂, ☐ N, ☒ **CO,**

W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":

- ☐ 1921 ☐ 1930 ☒ **1926**

Patron strażaków trzyma w ręku:

- ☒ **wiadro,** ☐ toporek, ☐ bosak,

Co oznacza skrót ZOSP RP?

- ☒ **Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej**
☐ Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
☐ Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:

- ☐ wilgotność drzew oraz poszycia gleby
☐ wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
☒ **wilgotność ściółki powietrza**

Pożary grupy C to pożary:

- ☐ cieczy palnych ☒ **gazów palnych** ☐ ciał stałych

Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej **Szkoła Podstawowa**

W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpaść ognisko:

- ☐ 200 metrów ☒ 100 metrów ☐ 50 metrów

Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?

- ☐ 10 ☒ 12 ☐ 15

Budynki IN to:

- ☐ budynki produkcyjne i magazynowe ☐ nie ma takiego określenia
- ☒ inwentarskie służące do hodowli inwentarza

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

- ☐ przekładnia mechaniczna ☒ olej hydrauliczny ☐ powietrze

Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

- ☐ zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
- ☐ zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
- ☒ zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?

- ☐ w 1995, ☒ w 1992, ☐ w 1975,

Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

- ☒ mózg ☐ serce ☐ nerki

Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:

- ☐ gaśnicy pianowej ☐ wody destylowanej ☒ gaśnicy proszkowej

Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:

- ☐ 15m i 25m – 3 lata ☐ 25m i 35m – 4 lata ☒ 20m i 30m – 5 lat

Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

- ☒ cztery ☐ trzy ☐ pięć

Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.

- ☒ nie mogą ☐ tak ☐ tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.

Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

- ☐ godziny ☐ nie stosuje się ☒ minuty

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

- ☐ przekładnia mechaniczna ☒ olej hydrauliczny ☐ powietrze

Gaz propan-butan jest:

- ☐ lżejszy od powietrza, ☒ cięższy od powietrza,
- ☐ ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,

W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

- ☒ których kubatura przekracza 1000 m³ ☐ produkcyjno – magazynowe
- ☐ użyteczności publicznej

Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej **Szkoła Podstawowa**

Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:

- ☒ tlenu, źródła ciepła, materiału palnego
- ☐ tlenku węgla, drewna, zapalki
- ☐ dwutlenku węgla, papieru, źródła ciepła

Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?

- ☒ pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
- ☐ pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
- ☐ pożar gazów

Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

- ☐ zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
- ☒ zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
- ☐ zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min

CNBOP jest to:

- ☐ Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
- ☐ Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
- ☒ Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Budynki IN to:

- ☐ budynki produkcyjne i magazynowe
- ☒ inwentarskie służące do hodowli inwentarza
- ☐ nie ma takiego określenia

Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej **Szkoła Podstawowa**

Budynki IN to:

- ☐ budynki produkcyjne i magazynowe ☒ **inwentarskie służące do hodowli inwentarza**
- ☐ nie ma takiego określenia

W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?

- ☐ w 1975, ☒ **w 1992,** ☐ w 1995,

Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?

- ☒ **tak** ☐ nie, jeżeli posiada wykształcenie średnie ☐ nie

Co oznacza skrót ZOSP RP?

- ☒ **Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej**
- ☐ Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- ☐ Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej

Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?

- ☐ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
- ☐ Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
- ☒ **Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych**

W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:

- ☐ slalomu między trzema tyczkami, ☒ **budowy linii ssawnej,** ☐ skoku przez rów o szerokości 2m,

Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?

- ☒ **co 4 lata** ☐ co 2 lata ☐ co 3 lata

Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:

- ☐ wojewoda ☒ **Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody** ☐ starosta

Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

- ☒ **ponad 55 m** ☐ od 25 do 55 m ☐ od 12 do 25 m

Ochotnicze straże pożarne są:

- ☐ jednostkami organizacyjnymi PSP ☒ **stowarzyszeniami** ☐ organami administracji rządowej

Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej **Szkoła Podstawowa**

Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

- ☐ nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
- ☒ urządzenie szybkiego natarcia W25, ☐ urządzenie szybkiego natarcia W52,

Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:

- ☐ jest to samochód bardzo bezpieczny ☐ jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
- ☒ jest to samochód posiadający zbiornik wodny

Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?

- ☒ 8, ☐ 6, ☐ 5,

Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?

- ☐ pięć ☒ trzy ☐ cztery

Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:

- ☐ A, B, C, D, ☒ Mały, średni, duży, bardzo duży ☐ Mały, duży, bardzo duży