



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-12/2017/ZWK

Przetarg, którego przedmiotem są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka.

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 13.07.2017 r.

Pytanie 1: Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego jako równoważne do studzienek betonowych.

Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania ich średnic zgodnie z "Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych" wydanych przez SPGK Sp. z o.o. i wymaganych do stosowania na terenie działalności Spółki.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Bartłomiej Florian

13.07.2017 r.