



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-02/2018/ZC

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 443.000,00 EUR, którego przedmiotem jest dostawa kompaktowych węzłów ciepłych

Informujemy, że w dniu 08.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

I. Treść zapytań Wykonawcy z dnia 08.02.2018 r.

Pytanie 3: Regulator typu IAC 420 jest nie dostępny na rynku. Proszę o informację jaki zamiennik trzeba zastosować w ofercie.

Odpowiedź: Należy zastosować regulator SCHNEIDER TM172PDG42R.

Pytanie 4: Proszę o informację, czy należy stosować kartę komunikacyjną typu SNP2RTU.

Odpowiedź: Kartę komunikacyjną typu SNP2RTU należy stosować.

Rozdzielnik:

1. <http://spgk.nowybiep.pl/>
2. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Horian

08.02.2018 r.