



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-02/2018/ZC

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 443.000,00 EUR, którego przedmiotem jest dostawa kompaktowych węzłów ciepłych

Informujemy, że w dniu 14.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

I. Treść zapytań Wykonawcy z dnia 14.02.2018 r.

Pytanie 9: W węźle przy ul. Rybackiej zaprojektowany został stabilizator ciepłej wody typu WGJ-S/Z 120 FIT firmy Elektromet. Wg katalogu producenta najmniejszy stabilizator tego typu posiada pojemność 220dm³. Jaki urządzenie mamy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Stabilizator ciepłej wody nie jest produktem katalogowym. Powinien być on wykonany na indywidualne zamówienie ze względu na mniejszą objętość oraz niestandardowe króćce.

Pytanie 10: Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo zastosowanie w węzłach czujników temperatury Pt1000. Czujniki te współpracują ze sterownikiem firmy Schneider typu TM172PDG42R.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takich czujników temperatury.

Rozdzielnik:

1. <http://spgk.nowybp.pl/>
2. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Florian

14.02.2018 r.