



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-09/2018/MKS

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029.

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 19.07.2018 r.

Pytanie 12: Prosimy o wskazanie na jakie uszkodzenia mechaniczne mają być odporne węże do tankowania CNG opisane w pkt. 20 oraz w pkt. 22 Załącznika nr 2

Odpowiedź: Węże mają być odporne na uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku normalnej (standardowej) eksploatacji zgodnej z instrukcją użytkownika Stacji tankowania, która powinna być załączona do dokumentów DTR oraz wiedzą i instrukcjami przekazanymi podczas obowiązkowego szkolenia pracowników obsługujących w/w stację.

Pytanie 13: Czy oferent do obliczenia parametrów technicznych stacji CNG dla wypełnienia warunku czasu tankowania pierwszych 250 Nm³ w 15 minut może przyjąć przykładowe tankowanie 2 autobusów po 125 Nm³ od ciśnienia 10 MPa do docelowego 20 MPa. Tankowanie zbiorników dużej pojemności np. 300 Nm³ od ciśnienia 1 MPa do 20 MPa odbywa się znacznie szybciej niż wielu pojazdów z nieokreślonym ciśnieniem początkowym.

Odpowiedź: Wymaganie szybkiego tankowania pierwszych 250 Nm³ w nieprzekraczalnym czasie 15 minut dotyczy ilości wydanego paliwa niezależnie od ilości tankowanych autobusów.

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że wspomniany pkt. 23 przepływomierz może znajdować się w stacji pomiarowej stanowiącej rozgraniczenie pomiędzy instalacją wykonawcy a siecią gazową Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Odpowiedź: Tak, przyłącze gazu ziemnego będzie dedykowane tylko i wyłącznie do stacji CNG. Rozliczenia pobranego gazu będą odbywały się na podstawie przepływomierza, który będzie znajdował się w stacji pomiarowej.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Bartłomiej Florian

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Magryta

30.07.2018 r.