



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: PZS-03/2019/ZWK

**Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 443 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja.**

**I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 11.02.2019 r.**

Pytanie 1: W rozdziale II SIWZ (str. nr 4) oraz w załączniku Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia (str. nr 25), w zakresie zamówienia podano, iż w ramach niniejszego kontraktu należy wykonać remont studni za pomocą chemii budowlanej. Czy niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie remont studni? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości, średnicy i głębokości studni przewidzianych do naprawy oraz wytycznych dotyczących materiału jakiego należy użyć do naprawy.


Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania remontu studni.

Pytanie 2: Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie kształtek kapeluszowych. Proszę o podanie ilości kształtek jakie należy przewidzieć do wyceny.

Odpowiedź: Do wyceny proszę przyjąć 22 szt. kształtek kapeluszowych.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

PREZES ZARZĄDU

  
Zbigniew Magryta

11.02.2019 r.