



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: IDZ.261.2.2.2021

**Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 428.000,00 euro którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0+4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu.**

Informujemy, że w dniu 17.03.2021 r., do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytania a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

**I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 17.03.2021 r.**

Pytanie 1: Proszę podać kolor płyt warstwowych (wewnętrznej i zewnętrznej okładziny),

Odpowiedź: Kolor płyt na zewnątrz RAL 9007, wewnątrz podstawowy stosowany przez producenta odcień popieli np. 9002, 9010.

Pytanie 2: Płyty warstwowe mają być z zamkiem krytym czy widocznym,

Odpowiedź: Należy zastosować płyty warstwowe z zamkiem widocznym.

Pytanie 3: W SIWZ grubość płyty określona jest 120 mm, a w przedmiarze 100 mm - która grubość jest właściwa,

Odpowiedź: Właściwa grubość płyty to 120 mm.

Pytanie 4: Proszę o podanie koloru ram okiennych (wewnątrz i na zewnątrz).

Odpowiedź: Kolor ram okiennych możliwie zbliżony do koloru zewnętrznej strony płyt warstwowych.

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Jarosz

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Elżbieta Drwięga

18.03.2021 r.