



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: IDZ.261.1.1.2021

**Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2**

**I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 22.04.2021 r.**

Pytanie 1: Ze względu na to, że wskazane przez Zamawiającego materiały z których ma być wykonana mieszanka mineralno – asfaltowa zawierają dwa różne rodzaje asfaltu (asfalt zwykły lub modyfikowany) a tym samym z różnymi cenami zakupu materiałów musiałaby powstać oferta wariantowa, która jest niedopuszczona w postępowaniu. Z uwagi na dwa różne materiały, które kształtują cenę produktu końcowego którym jest mieszanka mineralno-asfaltowa prosimy o doprecyzowanie formularza oferty. Prosimy o przeanalizowanie rezygnacji z asfaltu modyfikowanego, który jest stosowany dla ruchu ciężkiego KR 3-6.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z asfaltu modyfikowanego, który jest stosowany do ruchu ciężkiego KR3-6 ze względu na wykonywanie robót na drogach o natężeniu ruchu KR1-2.

Pytanie 2: W związku z posiadaniem przez przedsiębiorstwo certyfikatu 1023-CPR-0076F na mieszanki mineralno – asfaltowe wydane przez ITC (Institute for testing and certification). Powyższy certyfikat dopuszcza mieszanki mineralno -asfaltowe do powszechnego obrotu. Czy Zamawiający dopuszcza i uznaje go za równoważny Aprobacie Technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i stwierdza równoważność certyfikatu 1023-CPR-0076F z Aprobata Techniczną.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

PREZES ZARZĄDU

*dr Krzysztof Jarosz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Elżbieta Drwięga*

22.04.2021 r.