



**UWAGA:**  
1. posadowienie ław należy wykonać na poziomie min. 1.2m poniżej terenu  
2. posadowienie fundamentów wykonać na chudym betonie gr. 10cm oraz poduszce żwirowej o miąższości min. 15cm i stopniu zagęszczenia  $I_s > 0,97$   
3. beton: C25/30  
stal: RB500

obiekt budowlany	Przebudowa budynku kotłowni			
adres obiektu	Sanok, ul. Kiczury 10, działka nr 158 obręb 0002			
przedmiot rysunku	FUNDAMENTY SCHODÓW			
branża	PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA			
skala	1:20	nr rysunku	13W	styczeń 2021
projektant:				