

Znak postępowania: IDZ.261.2.14.2021

Postępowanie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Budowa Kotła Na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o. o.

Informujemy, że w dniu:

- 30.12.2021 r.

do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytania a także udzielona przez Zamawiającego odpowiedź znajdują się poniżej.

Pytanie nr 85.

Wpłynęło 30 grudnia 2021 r.

Pytanie do swz. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z układu komina awaryjnego (rozdział 5.7.2 siwz) na rzecz awaryjnego generatora spalinowego zasilającego wentylator wyciągowy oraz pompy obiegowe? Jest to rozwiązanie typowe i sprawdzone.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Tak. Zamawiający dopuszcza rezygnację z komina awaryjnego na rzecz innego rozwiązania równoważnego.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Jarosz

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Elżbieta Drwięga

10.01.2022 r.

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
38-500 SANOK, ul. Jana Pawła II 59
nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900
fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556