

Znak postępowania: IDZ.261.2.7.2022

Postępowanie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Budowa Kotła Na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o. o.

Informujemy, że w dniach:

- 14.06.2022 r.
- 15.06.2022 r.

do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytań a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

Pytanie nr 77

Wpłynęło 14 czerwca 2022 r.

Czy Inwestor wymaga aktualizacji (upgrade) istniejącego systemu SCADA Schneider InTouch 2014 do nowszej wersji?

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi nr 20 z dnia 12 maja 2022 r.

Pytanie nr 78

Wpłynęło 14 czerwca 2022 r.

Czy dostęp do zmian w aplikacji systemu SCADA jest otwarty, tzn. czy Inwestor posiada dostęp do źródła aplikacji SCADA i nie są one oraz komputer zabezpieczone hasłami?

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający posiada dostęp i możliwość edycji aplikacji oraz wszystkie potrzebne do tego hasła.

Pytanie nr 79

Wpłynęło 14 czerwca 2022 r.

Czy w ramach zadania Wykonawca ma wykonać jakieś zmiany w układach sterowania i regulacji istniejącej części ogólnej kotłowni (układy pompowe). Mam tu na myśli zmiany w istniejącym sterowniku PLC odpowiedzialnym za sterowanie i regulacje istniejącymi pompami kotłowni?

Jeśli tak to w jakim zakresie i czy Inwestor posiada źródła programu sterownika PLC

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający nie widzi potrzeby wykonywania zmian w istniejącej części dotyczącej sterowania i regulacji układami pompowymi, jeżeli takowych nie wymaga technologia pracy kotła na biomase.

Pytanie nr 80

Wpłynęło 14 czerwca 2022 r.

W punkcie 8.5.1 prosimy, aby dopisać następującą frazę:

Jako wystarczające dla spełnienia wymagania niezbędnego doświadczenia będą dwie rozłączne referencje z dwu odrębnych obiektów energetycznych, zrealizowane przez tego samego wykonawcę, obejmujące:

- A. Wykonanie należycie co najmniej jedno zamówienia polegające na realizacji robót budowlanych/dostawę obejmujących zaprojektowanie, dostawy, prace budowlane, montaż rozruch i przekazanie do eksploatacji co najmniej jednego kotła o mocy cieplnej znamionowej nie mniejszej niż 5MW oraz osiągając gwarantowane parametry

Oraz

- B. Wykonanie należycie co najmniej jedno zamówienia polegające na realizacji robót budowlanych/dostawę obejmujących zaprojektowanie, dostawy, prace budowlane, montaż rozruch i przekazanie do eksploatacji co najmniej jednej instalacji spalania/współspalania biomasy o mocy cieplnej znamionowej nie mniejszej niż 5MW oraz osiągając gwarantowane parametry.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Jarosz

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Inż. Elżbieta Drwiega

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
38-500 S A N O K, ul. Jana Pawła II 59
nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900
fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556