



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: PZS-14/2016/ZWK

**Postępowanie w trybie przetargu o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 418.000 euro, którego przedmiotem są roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.**

**I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 27.10.2016 r.**

Pytanie 1: Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę z zastrzeżeniem, że należy zastosować typy zwieńczeń studzienek odpowiadające obciążeniom występującym na przedmiotowym terenie.

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy
2. <http://spgk.nowybip.pl/>
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU

*Bartłomiej Florian*

PREZES ZARZĄDU

*Zbigniew Magryta*

28.10.2016 r.