



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sanoku  
ul. Jezierskiego 39  
38-500 Sanok



Znak sprawy: PSK.470.1.26.2020

Sanok, dnia 30 marca 2020 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Spółka z o.o.  
ul. Jana Pawła II 59  
38-500 Sanok

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59),
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 18.03.2020 r. (data wpływu 26.03.2020 r.) próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (nr próbek 04/ZW/03/2020) oraz 06/ZW/03/2020 **z wodociągu sieciowego Sanok-Zasław**

## STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sanok-Zasław  
w zakresie zbadanych parametrów.**

## UZASADNIENIE

W dniu 26.03.2020 r. (data wpływu) Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawiło wyniki badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówek wodociągu sieciowego Sanok-Zasław.

Próbki wody pobrane zostały ze stałych punktów poboru wody, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2020 harmonogramem. Punkt poboru:

- Hydrofornia P3 – ul. Gubrynowicza, Zagórz,
- ul. Stróżowska w Sanoku – ZST.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody zostało przeprowadzone przez Laboratorium Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, Laboratorium Wody i Ścieków- Pracownia Badań Wody w Trepczy, ul. Sanocka 68, 38-500 Sanok (sprawozdania z dnia 18.03.2020 r.). Na podstawie sprawozdań z badania wody przeprowadzonego przez ww. laboratorium należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust 1 pkt 1 cyt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tuż. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
*Jacub*  
Marta Żaczek

Otrzymują:

1. SPGK Spółka z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
2. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3-go Maja 2, 38-540 Zagórz