



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

Znak sprawy: PSK.9022.4.111.2025

Sanok, dnia 7 października 2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań z dnia 18.09.2025 r. (data wpływu 24.09.2025 r.) wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków, Pracownia Badań Wody, Sanok, ul. Wodna 1, próbek wody nr 2090/MK/2025 oraz 2091/MK/2025, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki wodociągu sieciowego Zastaw

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Zastaw
w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 24.09.2025 r. (data wpływu) otrzymano sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówek wodociągu sieciowego Zastaw.

Próbki wody pobrane zostały ze stałych punktów poboru wody, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2025 harmonogramem, punkt poboru:

- Hydrofornia P3 – ul. Gubrynowicza, Zagórz/Poraż,
- Hydrofornia – ul. Okrzei, Sanok.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Badań Wody, 38-500 Sanok, ul. Wodna 1. Na podstawie ww. sprawozdań otrzymanych w dniu

24.09.2025 r. z badań wody, przeprowadzonych przez ww. laboratorium należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU
Krzysztof Bętkowski

*Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.*

Wpłynęło: 16 PAŹ. 2025

L. dz. 1395 (data)

Łość zał. Podpis *Flora*

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3-go Maja 2, 38-540 Zagórz.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

Znak sprawy: PSK.9022.4.110.2025

Sanok, dnia 7 października 2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań z dnia 18.09.2025 r. (data wpływu 24.09.2025 r.) wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków, Pracownia Badań Wody, Sanok, ul. Wodna 1, próbek wody nr 2092/MK/2025 oraz 2089/MK/2025 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki wodociągu sieciowego Sanok

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sanok
w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2025 r. (data wpływu) otrzymano sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówek wodociągu sieciowego Sanok.

Próbki wody pobrane zostały ze statych punktów poboru wody, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2025 harmonogramem, punkt poboru:

- Hydrofornia – ul Przemyska, Sanok,
- Hydrofornia Sanoczek.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Badań Wody, 38-500 Sanok, ul. Wodna 1. Na podstawie ww. sprawozdań otrzymanych w dniu

24.09.2025 r. z badań wody, przeprowadzonych przez ww. laboratorium należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.


Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Gospodarkę Komunalną
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku

Wpłynęło: 16 PAŹ. 2025

L. dz. 1386 (data)

Łoś zał. Podpis Florel



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU
Krystyna Bąkowska

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.