



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

26.11
07

Znak sprawy: PSK.9022.4.131.2025

Sanok, dnia 25 listopada 2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań znak: DL.LHK.S.9051.1.438.2025 z dnia 12.11.2025 r. (data wpływu 17.11.2025 r.) próbki wody (nr próbki z rejestru 691/2025/N) pobranej w dniu 04.11.2025 r., protokół nr PSK.9012.3.52.2025 z wodociągu sieciowego Sanok

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sanok
w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 04.11.2025 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół nr PSK.9012.3.52.2025) pobrano próbkę wody do badania laboratoryjnego z końcówki wodociągu sieciowego Sanok.

Próbka wody pobrana została ze stałego punktu poboru wody, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2025 harmonogramem, punkt poboru:

- Przychodnia Zdrowia – ul. Jana Pawła II, Sanok

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, Laboratorium Higieny Komunalnej

Pracownia w Sanoku, ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok. Na podstawie sprawozdania z badania wody znak DL.LHK.S.9051.1.438.2025 z dnia 12.11.2025 r. (data wpływu 17.11.2025 r.) należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
09 GRU. 2025
Wystąpiła 1630
L. dz. 1630
Dziś się Podpis



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU
Krystyna Białowska

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

2014/01

Znak sprawy: PSK.9022.4.132.2025

Sanok, dnia 25 listopada 2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań znak: DL.LHK.S.9051.1.439.2025 z dnia 12.11.2025 r. (data wpływu 17.11.2025 r.) próbki wody (nr próbki z rejestru 692/2025/N) pobranej w dniu 04.11.2025 r., protokół nr PSK.9012.3.53.2025 z wodociągu sieciowego Sanok - Zastaw

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sanok - Zastaw
w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 04.11.2025 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół nr PSK.9012.3.53.2025) pobrano próbkę wody do badania laboratoryjnego z końcówki wodociągu sieciowego Sanok - Zastaw.

Próbka wody pobrana została ze stałego punktu poboru wody, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2025 harmonogramem, punkt poboru:

- Hydrofornia – ul. Okrzei, Sanok.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział

Laboratoryjny, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, Pracownia w Sanoku. Na podstawie sprawozdania z badań wody znak: DL.LHK.S.9051.1.439.2025 z dnia 12.11.2025 r. (data wpływu 17.11.2025 r.) należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
Wpłynęło: 09 GRU. 2025
1668 (data)
Podpis



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU
Krystyna Bęthowska

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3-go Maja 2, 38-540 Zagórz.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

2014

Znak sprawy: PSK.9022.4.133.2025

Sanok, dnia 25 listopada 2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań z dnia 20.10.2025 r. (data wpływu 27.10.2025 r.) wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków, Pracownia Badań Wody, Sanok, ul. Wodna 1, próbek wody nr 2397/MK/2025, 2398/MK/2025 oraz 2399/MK/2025 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówek wodociągu sieciowego Sanok

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sanok
w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2025 r. (data wpływu) otrzymano sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z końcówek wodociągu sieciowego Sanok.

Próbki wody pobrane zostały ze statycznych punktów poboru wody, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2025 harmonogramem, punkt poboru:

- Przychodnia Zdrowia – ul. Jana Pawła II, Sanok,
- Budynek PSP – ul. Stankiewicza, Sanok,
- SP Kostarowce.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Badań Wody,

38-500 Sanok, ul. Wodna 1. Na podstawie ww. sprawozdań otrzymanych w dniu 27.10.2025 r. z badań wody, przeprowadzonych przez ww. laboratorium należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
Wpłynęło 09 GRU. 2025
L. dz. 1669
Łość zel. Podpis



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU
Krzyszyna Bęchowska

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

26 IV
H

Znak sprawy: PSK.9022.4.134.2025

Sanok, dnia 25 listopada 2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdania z badań z dnia 20.10.2025 r. (data wpływu 27.10.2025 r.) wykonanego przez Laboratorium Wody i Ścieków, Pracownia Badań Wody, Sanok, ul. Wodna 1, próbki wody nr 2400/MK/2025, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki wodociągu sieciowego Zastaw

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Zastaw
w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2025 r. (data wpływu) otrzymano sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z końcówek wodociągu sieciowego Zastaw.

Próbka wody pobrana została ze stałego punktu poboru wody, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2025 harmonogramem, punkt poboru:

- Hydrofornia ZST – ul Stróżowska, Sanok.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Badań Wody, 38-500 Sanok, ul. Wodna 1. Na podstawie ww. sprawozdania otrzymanego w dniu 27.10.2025 r. z badań wody, przeprowadzonych przez ww. laboratorium należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
09 GRU. 2025



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU
Krystyna Bgikowska

1667

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3-go Maja 2, 38-540 Zagórz.