

RI.271.2.2017

Do wszystkich wykonawców

Dot: Przetargu nieograniczonego pn: „Budowa dróg gminnych Karlewo – Słupia (odcinek drogi 370609W OD KM 0+000 DO KM 2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi 370609W od km 0+000 do km 2+298,07.”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy - Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na złożone zapytania :

Pytanie 1:

Poz. przedmiaru 7.1 Ułożenie przepustów z rur wibrobetonowych pod koroną drogi, rury fi 100 cm – ilość z przedmiaru 2 x 4,0 m = 8,0 m – projekt zakłada przedłużenie istniejącego przepustu wraz z wymianą ścianek czołowych, jednakże z wizji przeprowadzonej w terenie konieczna jest wymiana całkowita przepustu wraz ze ściankami czołowymi. Proszę o zmianę ilości przedmiarowej na 12m x 2 = 24mb.

Odpowiedź:

Poz. przedmiaru 7.1. - zmieniono na 24mb

Pytanie 2:

Poz. przedmiaru 13.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 16W- Warstwa wiążąca – grubość warstwy 4 cm – ilość z przedmiaru (406,16+389,87+446,53+256,14+2383,20+150,80+3040,02+56,60 = 7129,32 m²) – przedmiar nie zakłada wykonania nawierzchni warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni bitumicznej (6323,60m²), tylko na poszerzeniu (2383,20m² + 150,80m² = 2534,00 m²) – jednakże przekrój konstrukcyjny wskazuje na konieczność wykonania warstwy wiążącej gr. 4 cm na warstwie wyrównawczej układanej na istniejącej nawierzchni jezdni, na odcinkach, gdzie występuje poszerzenie. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź:

Poz. przedmiaru 13.2 należy wykonać roboty również na istniejącej nawierzchni zgodnie z przekrojem normalnym. Skorygowana ilość warstwy wiążącej AC16W gr. 4 cm do wykonania tj. 13452,92 m²

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015 poz.2164 z późn.zm.) w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 2017.01.25 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 2017.01.25 godz. 10.15

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmienna.

WÓJT
Andrzej Twardowski
(1)