

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Szczutowo dnia 15.11.2018r.

RI.271.18.2018

Wg rozdzielnika

Dot: Przetargu nieograniczonego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo – Łazy – Gójsk gm. Szczutowo”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy - Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza odpowiedź na złożone zapytanie :

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 i DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna studzienki z tworzywa sztucznego za równoważne.

Wójt Gminy
Andrzej Tworzowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a