

**WÓJT GMINY SZCZUTOWO**  
ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo  
woj. mazowieckie  
tel. (24) 276-71-67  
RI.271.2.2020

Szczutowo dnia 15.05.2020r.

## Do wszystkich Wykonawców

**Dot: Przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal – Cisse”.**

Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy - Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2019r., poz. 1843z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na złożone zapytania :

1. Czy zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie miejsca realizacji.

**Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.**

2. Dotyczy poz. 25 d.5 kosztorysu ofertowego – brak przekroju oraz opisu w dokumentacji. Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego.

**Odp. W poz. 25 d.5 kosztorysu ofertowego ujęte są roboty wykończeniowe polegające na wykonaniu płynnego połączenia zrealizowanych zgodnie z dokumentacją zjazdów z istniejącą nawierzchnią.**

3. Na przekroju (rys. 3.0) na poboczach widnieje w-wa odsączająca z piasku lub pospółki, natomiast w opisie technicznym oraz w kosztorysie i przedmiarze brak tej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania warstwy odsączającej na poboczach oraz o podanie projektowanej grubości tej warstwy i dodanie stosownej pozycji w przedmiarze.

**Odp. Wykonawca wykona w-wę odsączającą na poszerzeniach jezdni natomiast na poboczach ułoży w-wę zgodnie z poz. 24 d.5 kosztorysu ofertowego.**

**Wójt Gminy**  
  
**Andrzej Twardowski**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a