

RI.271.29.2013

wg rozdzielnika

Dot: "Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo, w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie."

Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy - Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zgłoszone zapytania:

Pytanie 1:

Czy gmina ma miejsce składowania odpadów? Jaka jest odległość do ich składowania od miejsca prowadzenia prac? i Czy z tego tytułu pobierane są dodatkowe opłaty?

Odpowiedź: Istnieje możliwość składowania nieodpłatnie wydobytej roślinności i namułu na terenie nieruchomości oddalanej ok 3 km od terenu placu budowy.

Pytanie 2:

Czy do miejsca prowadzenia prac jest swobodny dojazd sprzętu ciężkiego (dźwig, koparka gąsiennicowa, samochód ciężarowy itp.?)

Odpowiedź: Drogą działka nr ewid. 187 i dalej nadbrzeżem.

Pytanie 3

Jaki rodzaj drewna projektant przewidział do budowy konstrukcji oraz pokładu pomostów widokowych i pomostu nawodnego?

Odpowiedź: W projekcie na belki i podłużnice użyto drewno liściaste twarde (jak np. grab, buk). Poszycie pomostu - pokład pomostu z desek liściastych twardych grubości 50 mm i szerokości 150 mm przybijanych do podłużnic w odstępach 1 cm, gwoździami karbowanymi ocynkowanymi.

Ale można dokonać zamiany na tarcicę sosnową kl I

Tarcicę użytą do budowy pomostów należy zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele antyseptyczne. Zaimpregnować preparatem (głębokość wniknięcia preparatu minimum 3mm), grzybo i owadochronnym a także uodparniającym drewno na wpływ wody (może to być Imprex budowlany).

Pytanie 4:

Czy nasadzenie roślinność (bukszpanu) ma stanowić jako całość żywopłot? czy jako roślinność ozdobna wzdłuż alejek? O jakiej wysokości?

Odpowiedź: Jest opisane w specyfikacji – żywopłot z południowej strony alejki w dwóch rzędach co 40 cm w mijance 10-15 cm. Wysokość najlepsza 25-30 cm

WÓJT
Andrzej Miodowski