

RI.271.21.2014

Do wszystkich Wykonawców

Dot: Przetargu nieograniczonego pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbkowa Parowa, Cisse, Grabal, Mościska, Grądy, Podlesie.

Stosownie do art. 38 ust. 1,2 i 6 Ustawy - Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.,(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje uzupełnienie do odpowiedzi nr 36 na zgłoszone zapytania, wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Uzupełnienie do odpowiedzi nr 36

Zamawiający informuje, iż udzielona na zapytanie wykonawcy odpowiedź, dotycząca pojemności urządzeń, składających się na ciąg technologiczny oczyszczalni, oznacza podtrzymanie danych zawartych w projekcie - część opisowa - *Ogólny opis systemu* – czyli: osadnik wstępny o pojemności ok. 1,1 m³, komora napowietrzania o pojemności ok. 0,9 m³ i osadnik wtórny o pojemności 0,2 m³.


WÓJT
Andrzej Iwardowski