

Szczutowo, dnia 05.10.2015r.

wg rozdzielnika

**Dot: Przetargu nieograniczonego pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Szczutowo”.**

Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy - Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza odpowiedź na zgłoszone zapytania :

**Pytanie :**

Zamawiający w SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia zamieścił następujący zapis:

„Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej;  
- wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 3 wskazanych przez Zamawiającego w ilości 1 komplet dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków”.

Prosimy o sprecyzowanie powyższego zapisu:

- prosimy o potwierdzenie czy należy zbadać ściek surowy i oczyszczony?
- jakie parametry należy zbadać i dla ilu instalacji przydomowych oczyszczalni?

**Odpowiedź:**

Dla 3 wskazanych przez Zamawiającego oczyszczalni przydomowych należy zbadać BZT<sub>5</sub> i zawiesinę ogólną dla ścieku surowego i oczyszczonego.

Z up. WÓJTA  
mgr inż. Bogdan Kasztorowski

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a