

	M.P.G.K. „EMPEGEK” Sp. z o.o. 09 – 200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 – go Maja 48 tel. (24) 275-15-12 tel./fax (24) 275-24-68	LABORATORIUM 09 – 200 Sierpc, ul. Bojanowska 1 tel. (24) 275-24-85	egzemplarz nr <i>112</i> strona 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 1005

Zleceniodawca - Gmina Szczutowo , ul. Lipowa 5 a , 09-227 Szczutowo .
 Data pobrania próbki - 10-12-2013
 Miejsce pobrania - Stacja Uzdatniania Wody w Szczutowie – woda surowa .
 Protokół pobrania próbki - 294/2013
 Próbkobiorca - zleceniodawca .
 Badania wykonano w dniach - 10-12-2013 – 10-12-2013
 Data sporządzenia sprawozdania - 10-12-2013

WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Lp.	Oznaczany parametr	Jednostka	Nr normy/metodyka	Wynik	Dopuszczalne zakresy wartości *	Oszacowana niepewność (±%)**
1.	Żelazo	µg/l	IB/04: 2009	2350	200	17
2.	Mangan	µg/l	IB/08: 2009	171	50	14

zatwierdził: 
 KIEROWNIK
 Czyszczenia Ścieków

.....
 data , podpis
 10.12.13

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) z późniejszymi zmianami z dnia 20.04.2010 (Dz.U. Nr 72, poz. 466).

** niepewność rozszerzona (poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości. Każda inna forma wykorzystania wyników wymaga pisemnej zgody Laboratorium.

Laboratorium posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną nr decyzji 1/2013 z dnia 14-06-2013 roku.

Za zgodność z oryginałem stwierdzam
 Szczutowo, dnia 13.05.2014
 (6)

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5a
 woj. mazowieckie
 tel. 276 71 67
 (1)


 Wójt
 Andrzej Twardowski