

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 19.03.2018 r.

## **Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa gazów medycznych i technicznych” - nr sprawy 33/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

„Proszę o wskazanie urządzeń/części instalacji tlenowej, które są własnością Zamawiającego, a które własnością aktualnego Dostawcy.”

#### ***Odp. Zamawiającego:***

**Własnością zamawiającego jest cała instalacja tlenowa, natomiast po stronie dostawcy jest dostarczenie zbiornika i parownicy.**

### **Pytanie nr 2:**

„Proszę o podanie wymiarów fundamentów na których usytuowane mają być zbiorniki wraz z parownicami.”

#### ***Odp. Zamawiającego:***

**1. Pod zbiornik tlenu: 3,2 m x 5,0 m.**

**2. Pod zbiornik azotu 1,3 m x 1,3 m.**

### **Pytanie nr 3:**

„Co Zamawiający ma na myśli opisując w przedmiocie zamówienia, w pkt 2. Azot medyczny skroplony do krioterapii i uzupełnienia dwóch pojemników kriostatu w ppkt. 2.2 W cenie oferty montaż, eksploatacja i legalizacja zbiornika na azot do krioterapii (czynności wykonuje wykonawca). Jakich zbiorników ma dotyczyć legalizacja, proszę o podanie ich parametrów.”

#### ***Odp. Zamawiającego:***

**Legalizacja ma dotyczyć zbiornika na azot do krioterapii. Pojemniki do kriostatu są po stronie zamawiającego.**

### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ciekły azot był dostarczany w zbiornikach o pojemności przez niego wskazanych (600-1000L) poprzez każdorazową wymianę pustego zbiornika na pełny (zbiorniki podane przez Zamawiającego nie wymagają montażu do podłoża)? „”

#### ***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 5:**

„Proszę o wydzielenie do osobnych pakietów pozycji argon sprężony medyczny oraz azot ciekły medyczny wraz z pozycjami odpowiadającymi im dzierżaw butli i zbiorników. Wynika to z faktu, iż na terenie kraju tylko firma Messer Sp. z o.o. posiada argon sprężony

medyczny i pozostawienie w takim stanie formularza asortymentowo-cenowego spowoduje, że do przetargu z ofertą będzie mogła stanąć tylko jedna firma, co ogranicza konkurencję.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.03.2018 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Pieszak