

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



DZZP.260.....2016.JR.

Słupsk, dnia 25.01.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana wyeksploatowanych części i akumulatorów w zasilaczach marki StarUPS” - nr sprawy 02/PN/2017

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o podanie roku produkcji lub instalacji eksploatowanych jednostek UPS w celu prawidłowego doboru materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.”

Odp. Zamawiającego:

Rok produkcji 2009 r.

Pytanie nr 2:

„W związku z opisem zawartym w pkt. 3 SIWZ i szerokim zakresem koniecznych kosztownych wymian materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w zasilaczach UPS (komplet kondensatorów DC i AC, komplet wentylatorów, komplet akumulatorów, płyty PSU i SNBBYP) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach wymiany dopuszcza dostawę 2 szt. nowych zasilaczy UPS 160kVA o parametrach równoważnych lub lepszych od eksploatowanych, z odpowiednią baterią akumulatorów o wymaganym czasie podtrzymania (jeżeli tak, prosimy ewentualnie o potwierdzenie wymogu czasu minimalnego w minutach przy obciążeniu w kW). W związku z zakresem niezbędnej wymiany wszystkich elementów eksploatacyjnych i części zamiennych UPS oraz biorąc pod uwagę okres eksploatacji zasilaczy UPS i szybki postęp technologiczny od momentu instalacji wymiana zasilaczy UPS może być korzystniejsza dla Zamawiającego, zarówno z punktu widzenia technicznego jak i finansowego, a także jeżeli chodzi o dalsze koszty eksploatacyjne.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający w ramach wymiany dopuszcza dostawę 2 szt. nowych zasilaczy UPS 160kVA o parametrach równoważnych lub lepszych od obecnie eksploatowanych zasilaczy z odpowiednią baterią akumulatorów o min. czasie podtrzymania 15 minut przy obciążeniu 128 kW.

W przypadku dostawy nowych zasilaczy wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia, uruchomienia i przeszkolenia personelu zamawiającego oraz wykonania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń zgodnie z przeznaczeniem – wszystkie te czynności należy uwzględnić w cenie oferty.

- II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający wykreśla z pkt. 7 tabeli „Gwarancja i serwis” formularza asortymentowo-ilościowego zwrot „zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych”

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Pieszak