



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk dnia 24.02.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń I piętra budynku „C” Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod nowe funkcje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego” - nr sprawy 14/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy budynek jest wydzieloną odrębną strefą pożarową, ponieważ załączony rysunek jest mało czytelny i nie widać czy klatki schodowe i główne ciągi komunikacyjne zabezpieczone są drzwiami poż.EI30, EI60.

Odp.: Budynek jest wydzielony odrębną strefą pożarową, granica stref pożarowych przebiega na dylatacjach z budynkami A(za osią H) i B (osie 5-6). Klatki schodowe są zabezpieczone drzwiami ppoż. EI60.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.02.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak