

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 14.01.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy budynku 4G z przeznaczeniem na przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego” - nr sprawy 03/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Jaki jest przewidywany rodzaj gabinetów lekarskich.

Odp.: Gabinety dla lekarza „rodzinnego” oraz pielęgniarki i położnej, gabinet zabiegowy / pobrań, szczepień.

Pytanie nr 2:

Czy jest przewidywana wentylacja mechaniczna z funkcją chłodzenia.

Odp.: Nie

Pytanie nr 3:

Czy w zakresie są projekty przyłączy do budynku (przebudowa, zmiana).

Odp.: Należy zaprojektować przyłącza mediów. W budynku przyległym (oznaczonym 4ab – aktualnie budynek administracji) są węzły ciepła, wody, rozdzielnia elektryczna.

Pytanie nr 4:

Jakie ma być źródło ogrzewania budynku.

Odp.: Szpital posiada własny węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rezerwowe zasilanie z kotłów olejowych.

Pytanie nr 5:

Czy była wykonywana ekspertyza techniczna budynku 4G, czy orzeczenie techniczne, ocena stanu technicznego?

Odp.: Posiadana przez Szpital dokumentacja stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 6:

Czy posiadacie Państwo dokumentację archiwalną budynku?

Odp.: Posiadana przez Szpital dokumentacja stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 7:

Uprzejmie prosimy o podanie przybliżonej powierzchni budynku objętego zakresem opracowania.

Odp.: Dane w załączonej dokumentacji która stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 8:

Czy teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 9:

Czy do budynku objętego zakresem opracowania doprowadzone są podstawowe media t.j. zasilanie w wodę, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zasilanie w energię elektryczną, instalacje c.o., inne instalacje?

Odp.: Należy zaprojektować przyłącza mediów. W budynku przyległym (oznaczonym 4ab – aktualnie budynek administracji) są węzły ciepła, wody, rozdzielnia elektryczna.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych dla terenu objętego zakresem opracowania?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 11:

Czy budynek objęty zakresem opracowania jest podpiwniczony? Jeżeli tak, to na jakiej powierzchni (podpiwniczony częściowo czy na całej powierzchni?) i jakie pomieszczenia znajdują się w piwnicy?

Odp.: Tak na całej powierzchni – aktualnie pustostan.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.01.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak