



**Wi**  
Zw Ø18  
Cv Ø15  
CT Ø15

- projektowany pion wodny wykonany w miejscu istniejącego

- woda zmienna Cu
- woda ciępa Cu
- woda cyr Cu

- wszystkie zawory, armatura regulująca i odcinająca zabudowana na instalacjach wyłączone w systemie rozładunku, np. strumień z grzaniem wew., - instalacje wg rozróżnienia PW,
- zawory odcinające, kulowe wyłącznie z dwiema lokalizacjami wg rozróżnienia PW,
- instalacje izolowe izolacja o gr. podanej na rys. o wsp.  $\lambda=0,035\text{W/mK}$  i w klasie reakcji na ogień A lub B wg PN-EN 13501-1

[illegible]