



UWAGI I OZNACZENIA:

- projektowany plan C.O.
- projektowany plan chłodziwa
- projektowana linia C.O. 80°C-50°C
- projektowana linia C.O. 50°C-15°C

- UWAGI:
- wszystkie zawory, armatura regulująca i oddzielająca zabudowana na instalacjach
 - wszystkie w systemie rozdzielczym, np. śrubunki z gwintem wew.
 - zawory oddzielające kulowe wyłącznie z dwukierunkiem
 - instalacje izolowane izolacją o gr. podanej na rys. o wsp. λ=0,035W/mK i w klasie reakcji na ogień A lub B wg PN-EN 13501-1

+/- 0,00-6,00m n.p.m

SMART ARCHITEKCI	
Szymon Kozłowski	
ul. Wiejska 88, 51-126 Wrocław	
REGON: 020706115 NIP: 615-1-51-95	
e-mail: info@smartarchitekci.pl	
NADCA OBIEKTU:	
PRZEBUDOWA CZĘŚCI KUCHNI BUDYNKU CELU UMIESZCZENIA W POKOJACH ZAKŁADU PRZELICZNIOWO - OPIEKUNICZEGO	
DŁUGOŚĆ I WYSOKOŚĆ BUDYNKU WYKONANIE PRAC W POKOJACH ZAKŁADU PRZELICZNIOWO - OPIEKUNICZEGO	
KONSTRUKCYJNEGO STANU STANOWISZCZAKA W STANIE WYKONANIA - PLAN STANU W USTĘC	
ADRES INWESTYCJI:	
UL. Mielnicza 12, 51-610	
Tytuł rysunku:	
RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJE C.O. I CT	
INWESTOR:	
WSS im. Józefa Karczewa w Świdku Sp. z o.o.	
Adres inwestora:	
ul. Hłubińskich 1, 76-200 Świduk	
Projektant:	
mgr inż. Mariusz Niebudek	
Data wykonania:	
14.12.2019	
Data rysunku:	
15.07	