
CO11
2/49_a 4,50
Φ=514 W
20V/600 600 mm
2/49_b 4,50
Φ=511 W
20V/600 600 mm
2/48_a 4,50
Φ=488 W
20V/600 600 mm
+5,57
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1513 W
1/57_a 6,00
Φ=727 W
20V/600 920 mm
1/57_b 6,00
Φ=724 W
20V/600 920 mm
1/56_a 6,00
Φ=726 W
20V/600 920 mm
+2,30
Piw:CO11
18 x 1,2
3691 W
Izol. 20 mm
CO12
2/17 6,50
Φ=1251 W
20V/600 1600 mm
2/16 7,00
Φ=1427 W
20V/600 1800 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2678 W
1/28 6,50
Φ=1126 W
20V/600 1400 mm
1/26 6,50
Φ=1276 W
20V/600 1600 mm
Piw:CO12
22 x 1,5
5060 W
Izol. 20 mm
CO12a
1/27
Φ=565 W
SA11 600 mm
Piw:CO12a
15 x 1,2
565 W
Izol. 20 mm
CO13
2/15 5,00
Φ=777 W
20V/600 920 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
777 W
1/25 6,50
Φ=1258 W
20V/600 1600 mm
Piw:CO13
18 x 1,2
2035 W
Izol. 20 mm
Piw
-0,81


CO1
2/31_a 4,50
Φ=638 W
20V/600 800 mm
2/31_b 4,50
Φ=632 W
20V/600 800 mm
+5,57
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1270 W
1/46
Φ=277 W
SA07 600 mm
1/43
Φ=323 W
SA07 600 mm
+2,30
Piw:CO1
18 x 1,2
4284 W
1/44 7,00
Φ=1280 W
30V/600 1120 mm
1/45_a 4,50
Φ=570 W
20V/600 720 mm
1/45_b 4,50
Φ=564 W
20V/600 720 mm
CO2
2/32 5,50
Φ=919 W
20V/900 920 mm
2/35 3,50
Φ=538 W
20V/600 600 mm
2/36 7,00
Φ=1430 W
20V/600 1800 mm
CO2a
Izol. 20 mm
18 x 1,2
2666 W
1/48
Φ=331 W
SA07 600 mm
1/47_b 4,50
Φ=642 W
20V/600 800 mm
1/47_a 4,50
Φ=637 W
20V/600 800 mm
Piw:CO2
18 x 1,2
4498 W
Izol. 20 mm
Piw:CO2a
15 x 1,2
680 W
Izol.
-0,81

MS MARIUSZ NIEBUDEK


CO13a
1/24
Φ=331 W
SA07 600 mm
CO14
2/46
Φ=668 W
SA11 750 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
668 W
1/29
Φ=577 W
SA11 600 mm
w:CO13a
15 x 1,2
331 W
Izol. 20 mm
Piw:CO14
18 x 1,2
1244 W
Izol. 20 mm
CO15
2/5_a 6,50
Φ=1248 W
20V/600 1400 mm
2/4 4,50
Φ=599 W
20V/900 600 mm
2/3 2,50
Φ=457 W
20V/600 600 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2304 W
1/5
Φ=784 W
SA11 900 mm
1/15_a 7,00
Φ=1274 W
20V/600 1400 mm
Piw:CO15
18 x 1,2
4362 W
Izol. 20 mm
CO16
2/7_a 6,00
Φ=1053 W
20V/600 1320 mm
2/6 4,00
Φ=571 W
20V/600 720 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1624 W
1/7 7,00
Φ=1283 W
20V/600 1600 mm
1/6 7,00
Φ=1448 W
20V/600 1800 mm
Piw:CO16
18 x 1,2
4354 W
Izol. 20 mm
CO17
2/7_b 6,50
Φ=1058 W
20V/600 1320 mm
2/7_c 6,50
Φ=1055 W
20V/600 1320 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2113 W
1/9 7,00
Φ=1287 W
20V/600 1600 mm
1/8 7,00
Φ=1290 W
20V/600 1600 mm
Piw:CO17
18 x 1,2
4669 W
Izol. 20 mm
CO18
2/7_e
Φ=1053 W
20V/600
1/12
Φ=1256 W
20V/600
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2109 W
Piw:CO18
18 x 1,2
4651 W
Izol.


CO3
2/28 6,50
Φ=892 W
20V/600 1120 mm
2/27_a 5,50
Φ=644 W
20V/600 800 mm
2/27_b 5,50
Φ=638 W
20V/600 800 mm
1/51
Φ=680 W
SA11 750 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2174 W
1/38_a 5,50
Φ=646 W
20V/600 800 mm
1/38_b 5,50
Φ=640 W
20V/600 800 mm
5
5
5
8
5
8
. 20 mm
Piw:CO3
22 x 1,5
4957 W
Izol. 20 mm
1/39_b 6,00
Φ=751 W
20V/600 920 mm
1/39_a 6,00
Φ=745 W
20V/600 920 mm
CO4
2/25_a 5,50
Φ=637 W
20V/600 800 mm
2/25_b 5,50
Φ=631 W
20V/600 800 mm
2/26_b 5,50
Φ=578 W
20V/600 720 mm
2/26_a 5,50
Φ=572 W
20V/600 720 mm
57
57
57
57
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2418 W
1/36_a 6,00
Φ=739 W
20V/600 920 mm
1/36_b 6,00
Φ=733 W
20V/600 920 mm
47
47
47
47
Piw:CO4
22 x 1,5
5188 W
Izol. 20 mm
1/37_b 6,00
Φ=651 W
20V/600 800 mm
1/37_a 6,00
Φ=645 W
20V/600 800 mm
CO5
2/23_a 6,00
Φ=730 W
20V/600 920 mm
2/24_b 5,50
Φ=582 W
20V/600 720 mm
2/24_a 5,50
Φ=576 W
20V/600 720 mm
2/23_b 6,00
Φ=728 W
20V/600 920 mm
2/22 6,50
Φ=818 W
20V/600 920 mm
72
72
72
72
Izol. 20 mm
15 x 1,2
3433 W
1/60_c 3,50
Φ=476 W
20V/600 600 mm
1/60_d 3,50
Φ=474 W
20V/600 600 mm
1/61 6,50
Φ=902 W
20V/600 1000 mm
Izol. 2
63
63
68
68
63
Piw:CO5
22 x 1,5
5224 W
Izol. 20 mm
1/60_b 3,50
Φ=473 W
20V/600 600 mm
1/60_a 3,5
Φ=466 W
20V/600 600 mm


CO19
CO20
CO21
CO22
CO18a
7,00
1320 mm
2/7_d 7,00
Φ=1056 W
20V/600 1320 mm
2/8 7,00
Φ=1232 W
20V/600 1600 mm
2/12 5,00
Φ=523 W
20V/600 600 mm
2/11 6,50
Φ=984 W
20V/600 1120 mm
2/13 5,50
Φ=1250 W
20V/600 1600 mm
2/14 5,50
Φ=1257 W
20V/600 1600 mm
2/5_b N
Φ=1235 W
20V/600 1400 mm
N
1600 mm
1/10 N
Φ=1287 W
20V/600 1600 mm
1/11
Φ=214 W
SA07 400 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1232 W
1/14 N
Φ=1568 W
20V/600 2000 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1507 W
1/17 N
Φ=1425 W
20V/600 1800 mm
1/18 N
Φ=1123 W
20V/600 1400 mm
15 x 1,2
2506 W
Izol. 20 mm
1/21
Φ=543 W
SA11 600 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1235 W
1/15_b N
Φ=1267 W
20V/600 1400 mm
Piw:CO18a
15 x 1,2
214 W
Izol. 20 mm
20 mm
Piw:CO19
18 x 1,2
2800 W
Izol. 20 mm
Piw:CO20
18 x 1,2
4054 W
Izol. 20 mm
Piw:CO21
Izol. 20 mm
18 x 1,2
4342 W
1/20 5,50
Φ=1290 W
20V/600 1600 mm
Piw:CO22
18 x 1,2
2501 W
Izol. 20 mm
Piw:CO22a


CO6
2/38
Φ=565 W
SA11 600 mm
2/21 6,00
Φ=1168 W
20V/900 1000 mm
CO7
2/41_a 4,50
Φ=535 W
20V/600 600 mm
2/41_b 4,50
Φ=536 W
20V/600 600 mm
2/41_c 4,50
Φ=531 W
20V/600 600 mm
CO8
2/18_c 6,50
Φ=1433 W
20V/600 1800 mm
2/20 5,00
Φ=949 W
20V/900 920 mm
CO8a
CO9
2/18_b N
Φ=1438 W
20V/600 1800 mm
2/18_a N
Φ=1439 W
20V/600 1800 mm
20 mm
15 x 1,2
1733 W
1/41 5,50
Φ=931 W
20V/900 800 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
1603 W
1/53 6,00
Φ=824 W
20V/600 920 mm
1/58_c 6,50
Φ=1002 W
20V/600 1120 mm
Izol. 20 mm
18 x 1,2
2383 W
1/35 3,50
Φ=553 W
20V/600 600 mm
1/33_b 6,50
Φ=1594 W
20V/600 2000 mm
1/34
Φ=432 W
SA07 750 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2877 W
1/33_a N
Φ=1478 W
20V/600 1800 mm
1/30 N
Φ=1445 W
20V/600 1800 mm
18 x 2,0
2993 W
Piw:CO6
18 x 1,2
2883 W
Izol. 20 mm
Piw:CO7
22 x 1,5
5420 W
Izol. 20 mm
Piw:CO8
18 x 1,2
4530 W
Izol. 20 mm
Piw:CO8a
15 x 1,2
432 W
Izol. 20 mm
Piw:CO9
22 x 1,5
5800 W
Izol. 20 mm
Piw:CO9a
1/58_b 6,50
Φ=998 W
20V/600 1120 mm
1/58_a 6,50
Φ=993 W
20V/600 1120 mm

UWAGI I OZNACZENIA:

COi - projektowany pion C.O.

- - - projektowana inst. C.O. StOS-powrót

— projektowana inst. C.O. StOS-zasilanie

Lokalizacja armatury odcinającej i regulacyjnej wg. rys. IS/07


CO22a
CO22b
+5,57
1/19
Φ=229 W
SA07
400 mm
1/16
Φ=237 W
SA07
400 mm
+2,30
Piw:CO22b
15 x 1,2
229 W
Izol. 20 mm
15 x 1,2
237 W
Izol. 20 mm
-0,81


2/48_b 4,50
Φ=495 W
20V/600 600 mm
CO10
2/45_b 5,00
Φ=544 W
20V/600 600 mm
2/45_a 5,00
Φ=541 W
20V/600 600 mm
2/45_c 5,00
Φ=544 W
20V/600 600 mm
2/45_d 5,00
Φ=538 W
20V/600 600 mm
CO9a
144
148
148
143_a
144
144
144
+5,57
1/31
Φ=528 W
SA07
900 mm
1/55_b 3,00
Φ=461 W
20V/600 600 mm
1/55_a 3,00
Φ=459 W
20V/600 600 mm
Izol. 20 mm
15 x 1,2
2663 W
135
135
135
135
+2,30
Piw:CO10
15 x 1,2
528 W
Izol. 20 mm
22 x 1,5
5948 W
Izol. 20 mm
1/56_b 6,00
Φ=733 W
20V/600 920 mm
1/54_a 6,00
Φ=819 W
20V/600 1000 mm
1/54_b 6,00
Φ=813 W
20V/600 1000 mm
-0,81

+/-0.00=6,60m n.p.m

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-1-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMPLEKSU BUDYNKÓW CELEM UTWORZENIA NA PARTERZE ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO ORAZ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM JANUSZA KORCZAKA – FILIA SZPITALA W USTCE.

ADRES INWESTYCJI:

UL. Mickiewicza 12, Ustka

TYTUŁ RYSUNKU:

PIONY C.O.-SCHEMAT MONTAŻOWY

INWESTOR:

WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA:

ul.Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.
mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOŚ/06

PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/3060x610mm	PW	14.12.2018	IS/14

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.