

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, fax 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 19.05.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – sprawa nr 38/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1:

„Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii zawartych w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Części II - Wzór II Umowy, ponieważ chcemy brać udział w ogłoszonym postępowaniu. W Części III ust. 7 piszecie Państwo „Awarye usuwane będą niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia ( w terminie nie dłuższym niż 1,5 godziny) a w Części II & 5 ust. 4 "Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację zgłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem sytuacji, w których czas reakcji Wykonawcy został ustalony na okres krótszy, z zastrzeżeniem ust 5 niniejszego paragrafu.

- Reasumując mamy 1,5 godziny czy 24 godziny na rozpoczęcie realizacji zgłoszenia?
- Kto podejmuje decyzje czy jest to sytuacja zagrażająca życiu, zdrowiu lub zniszczenia mienia gdzie czas reakcji to 30 min ?

### Odp. Zamawiającego:

- "Awarye usuwane będą niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia [w terminie nie dłuższym niż 1,5 godzina]" - oznacza to, że po otrzymaniu informacji od służb szpitala, że uległ awarii dźwig, należy w przeciągu 1,5 godziny rozpocząć diagnozę usterki (awarii).  
"Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację zgłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem sytuacji, w których czas reakcji Wykonawcy został ustalony na okres krótszy" Po zdiagnozowaniu usterki wykonawca ma rozpocząć naprawę dźwigu w przeciągu 24 godzin i doprowadzić go do stanu używalności. Chyba, że awaria zagraża uszkodzeniu dźwigu lub użytkownikom - patrz punkt Ad. 2.
- Decyzje czy jest to sytuacja zagrażająca życiu, zdrowiu lub zniszczenia mienia podejmą służby szpitala informujące wykonawcę o awarii, informują również o występującej sytuacji z dźwigiem. Wykonawca w uzgodnieniu z służbą szpitala podejmuje decyzje czy jest to sytuacja zagrażająca życiu, zdrowiu lub zniszczeniu. Nadmieniamy, że jeżeli osoba znajduje się zamknięta w dźwigu, to jest to sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu.

### Pytanie nr 2:

„W Części II & S ust.6 ustalacie Państwo termin powiadomienia o zatrzymaniu dźwigu na 1 dzień przed pracami. Rozumiem to tym bardziej że zazwyczaj wszelkie naprawy, remonty ustala się wcześniej. Występują jednak sytuacje gdy dźwig należy zatrzymać i wyłączyć z ruchu natychmiast.

- Jak należy wówczas postąpić aby było to zgodne z Umową?
- Proszę o odpowiedź na moje zapytania.”

### Odp. Zamawiającego:

Powyższe dotyczy planowych przeglądów, napraw lub badań przez UDT. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że dźwig należy zatrzymać z ruchu natychmiast ponieważ zagraża to użytkownikom korzystającym z dźwigu lub uszkodzeniu samego dźwigu, należy po uprzednim powiadomieniu zamawiającego zatrzymać dźwig.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.05.2020 r.

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak