

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 23.12.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z wymianą podzespołów eksploatacyjnych w 6 zasilaczach UPS oraz wykonaniem przeglądów serwisowych” - nr sprawy 122/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy w związku z ogłoszonym postępowaniem dopuszczają Państwo zamiennik dla 129 szt. akumulatorów 12HX505FR+ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Mam zapytanie odnośnie przetargu „Dostawa wraz z wymianą podzespołów eksploatacyjnych w 6 zasilaczach UPS oraz wykonaniem przeglądów serwisowych”, chodzi o część 2. W zapytaniu są podane konkretne modele akumulatorów. Pytałam producenta tych akumulatorów i mówił że nie mają ich aktualnie na stanie w Polsce (chodzi o model o pojemności 200Ah). Dostawa będzie dopiero w lutym. Moje pytanie brzmi więc, czy można przyjąć inny model akumulatorów tego producenta z taką samą pojemnością, lub przyjąć inne akumulatory od innego producenta?”

Odp. Zamawiający dopuszcza inny model tego samego producenta przy spełnieniu wymaganych warunków technicznych i jakościowych żądanych akumulatorów.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.12.2020r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak