

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.12.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z wymianą podzespołów eksploatacyjnych w 6 zasilaczach UPS oraz wykonaniem przeglądów serwisowych” - nr sprawy 122/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część III - Opis przedmiotu zamówienia - część 1 i 2:

W zakresie do realizacji Zamawiający w części 1, pkt. I, wiersz 8 tabeli zawarł dostawę i wymianę dla 3 zasilaczy UPS Delphys GP 160 kVA łącznie 129 sztuk dotychczas eksploatowanych akumulatorów typu Datasafe 12HX505FR+, a w części 2 punkcie I wymianę akumulatorów dla jednego zestawu UPS, podając jednocześnie w ppkt. 1, 2 i 3 zestawy dotychczas eksploatowanych akumulatorów MWL w poszczególnych UPS-ach: typu MWL 28- 12B - 62 szt., typu MWL 45-12 - 62 szt., typu MWL 200Ah-12 - 62 szt.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Według opinii wydanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia -

„Zamawiający narusza ustawę Pzp jeżeli, mimo, że istnieją sposoby opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie na znak towarowy lub wskazanie innych parametrów przesądzających o wyborze konkretnej marki.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treścią tego przepisu koresponduje art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, który upoważnia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Jeżeli więc zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jak wymaga tego ustawa, ale poprzez wskazanie znaku towarowego, mimo, iż nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem

przepisów ustawy Pzp. Zamawiający stwierdzając tę okoliczność, ma obowiązek unieważnienia postępowania.

(źródło: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia>)

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o dopisanie w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (część 1 - pkt. I, tabela wiersz 8 oraz część 2 - pkt. I, ppkt. 1, 2 i 3) wyrażenia „lub równoważne” i jednocześnie opisanie równoważności w SIWZ poprzez określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych wszystkich akumulatorów będących przedmiotem dostawy i instalacji, np.: minimalnej pojemności w Ah, minimalnego okresu projektowanej żywotności, dopuszczalnych wymiarów, itp.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o podanie minimalnego czasu podtrzymania wymaganego dla zasilaczy UPS Delphys GP 160 kVA oraz zasilacza UPSST33 w celu prawidłowego doboru baterii akumulatorów równoważnych do eksploatowanych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że minimum 3 godziny.

Pytanie nr 3:

„Część III - Opis przedmiotu zamówienia - część 2, pkt. 1 - „Dostawa i wymiana niżej wymienionych części eksploatacyjnych dla 3 zasilaczy oraz akumulatorów dla jednego zestawu wskazanego przez Zamawiającego (gwarancja na akumulatory - min 24 m-ce)” - prosimy o wskazanie zasilacza UPS z trzech wyszczególnionych, dla którego mają zostać wymienione również akumulatory.”

Odp. Zamawiającego: UPS ST33DSP60, akumulatory MWL 200-12

Pytanie nr 4:

„Prosimy o potwierdzenie, że dostarczane akumulatory będą posadowione na istniejących stelażach eksploatowanych dotychczas przez Zamawiającego i podanie wymiarów tych stelaży.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że akumulatory mają być posadowione na istniejących stelażach. Wymiary półek:

- półka dla UPS ST33DSP60: 52cm x 82 cm, wysokość 30 cm, 20 szt. półek.

- półki dla trzech Delphys GP 160 kVA: 32,5 cm x 142 cm, wysokość 40 cm, 6 szt. półek.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o potwierdzenie, że podana dla części 1 ilość 129 sztuk akumulatorów dotyczy łącznie 3 zasilaczy UPS Delphys GP 160 kVA i każdy z nich wyposażony jest w zestaw 43 akumulatorów.”

Odp. Zamawiającego: Tak, dotyczy trzech zasilaczy.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.12.2020r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Fiszak