

# **OPRAWY**

- A Oprawa liniowa wewnętrzna, LED obudowa z polimetakrylanu metalu białego o przepuszczalności min. 70%.  
Optyka o rozproszeniu w kształcie lambertowskim 134W, 17600Lm, 4000K IP 44 o wym. 225 x 92 x 86cm
- B j.w lecz 100W 19200Lm o wymiarach 168x92x96 cm na zwieszakach (spód H=3,1m)
- C j.w lecz 42W 550Lm o wymiarach 141x28x42 cm podtynkowa
- D j.w lecz 40W 5200Lm w postaci ramy 64x64 cm podtynkowa
- G Plafoniera z górnym daszkiem IP65 LED4W 400Lm
- Ew Ewakuacyjna LED IP 44 2h 3W

## **Uwagi:**

1. Instalacja podtynkowa przewodami:
  - YDYp 3x1,5 w obwodach oświetlenia
  - YDYp 3x2,5 w obwodach gniazdek
 Podejścia do opraw umieszczonych na konstrukcji przeszklenia patio na uchwytach.

## **2. Osprzęt podtynkowy:**

- IP44 w patio oraz w barze z zapleczem
- IP20 w pozostałych pomieszczeniach

## **Wysokość montażu:**

- łączniki 1,2 m
- gniazdko baru i zaplecza 1,1 m
- gniazdko pozostałe 0,3 m

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWISZCZANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CEŁÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

adres:

telefony:

PROJ. EKT:

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowiańskiego 24/1p. 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

**ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO**

ADRES:

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIE:

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12. 76-270 USTKA

265: 0BRĘB USTKA 001: J. EWID. GMINA M. USTKA

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.

UL. HUBALCZYKÓW 1. 76-200 SŁUPSK

## **PROJEKT**

Zdzisław Uliński  
upr. 72/Sz/76

mgr inż. Grzegorz Stasik  
upr. ZAP/0118/PWOE/04

## **Oświetlenie**

SIERPIEŃ 2020

TYTUŁ: RYSUNKU/SKALA:


DATA:

NR RYSUNKU:

1:100

E 1





# Oprawy ogrodowe

A Świecąca kula ogrodowa z poliuretanu białego odpornego na UV  $\phi$  80cm IP65 + LED 7W 600Lm 4000K

B j.w. lecz  $\phi$  60cm

C j.w. lecz  $\phi$  45cm

## Uwagi

- Instalacja podtynkowa przewodami:  
- YDYp 3x1,5 w obwodzie oświetlenia  
- YDYp 3x2,5 w obwodzie gniazdek
- Osprzęt podtynkowy IP 44  
Wysokości montażu:  
- łączniki 1,4m  
- gniazdka wtyczkowe 0,3m
- Instalacja pod posadzką w rurkach RL kablami:  
YKY 3x1,5 w obwodzie oświetlenia  
YKY 3x2,5 w obwodzie gniazdek
- Ochrona wg PN-HD 60364-4-41  
Samoczynne wyłączanie zasilania  
Układ sieciowy TN-S

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWŚSZECHNIANIA ORAZ UŻYWKANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

adres:

telefony:

PROJEKT:

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/1p. 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

**ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO**

ADRES:

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIE:

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12. 76-270 USTKA

265: OBRĘB USTKA OD: J. EWID. GMINA M. USTKA

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.  
UL. HUBALCZYKÓW 1. 76-200 SŁUPSK

**PROJEKT**

Zdzisław Uliński  
upr. 72/Sz/76

mgr inż. Grzegorz Stasik  
upr. ZAP/0118/PWOWE/04

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

**Oświetlenie ogrodowe**

SIERPIEŃ 2020

1:100

E 2



