

pompa obiegu nagrzewnicy 200W 230V schemat A
pompa obiegu nagrzewnicy 100W 230V schemat A

Topvex SR04 HWL-R-CAV-
Geniox 14.07

SYSVRF2 M 335 AIR EVO HP R
9.3kW

przenieszone jednostki zewnętrzne
4.6kW

YDY 3x1.5
z TR

YDY 3x1.5
z TR

YDY 5x2.5
z TR

YDY 5x4
z TR

RZN
1.6kW

NHXX-FE180/E30 3x2.5
z RG

YDY 3x2.5 z TR
zasilacz sterow

YDY 5x2.5

kurtyna
pow.
3.0kW

YDY 5x2.5
z TR

przenieszone jednostki zewnętrzne
4.6kW

LEGENDA

⊙ siłownik okna

REWIZJA NR 1
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSEPCZNIANIA ORAZ UŻYWKANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKCIOWA C+HD aR sp. z o.o.
adres: ul. Sowińskiego 24/1p. 70-236 Szczecin
telefon: t/f. +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279
PROJEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA
ZADASZENIA PATIO

ADRES: UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA
NR EWIDENCYJNY DZIAŁU: 265, OBRĘB USTKA OBL. J. FMIO, GMINA M. USTKA

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

Faza:
PROJEKTANT: Zdzisław Uliński
upr. 72/Sz/76
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Stasik
upr. ZAP/0118/PWOW/04
OPRACOWANIE:

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKU:

sita
SIERPIEŃ 2020

1:100
E 4