

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.09.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego, wariant 1 pn.: „Dostawa szaf sterujących pracą pomp głębinowych” – sprawa nr 100/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o podanie napięcia zasilania oraz rodzaju sieci zasilającej
Odp. Zamawiającego:
230/400 TN-S
2. Proszę o doprecyzowanie ilości pomp 5,5kW.
Odp. Zamawiającego:
5 sztuk
3. Prosimy o podanie danych z tabliczki znamionowej silnika pompy 5,5kW. Napięcie, prąd, obroty silnika. Można załączyć zdjęcie tabliczki
Odp. Zamawiającego: Zdjęcie w załączeniu
4. Prosimy o podanie danych z tabliczki znamionowej silnika pompy 18,5kW. Napięcie, prąd, obroty silnika. Można załączyć zdjęcie tabliczki
Odp. Zamawiającego:
Pompa głębinowa jest zamontowana w rurze studziennej. Brak możliwości wykonania zdjęcia.
5. Proszę o wyjaśnienie, czy układ drugiego falownika (dla pompy 5,5kW) ma być układem redundantnym (zapasowym) w przypadku awarii falownika nr 1?
Odp. Zamawiającego:
Falowniki mają być wykorzystane zamiennie. Dwa falowniki- 10 styczników.
6. Proszę o podanie długości trasy dla podłączenia kabli zestawu.
Odp. Zamawiającego:
Szafa sterownicza jest 2 metry od pomp podnoszenia ciśnienia.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.09.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak