

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 29.09.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: „Dostawa i montaż zasilaczy UPS do pomieszczenia UPS w budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.” – sprawa nr 99/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część III Opis przedmiotu zamówienia

1) czy dla zasilaczy UPS 20 kVA (punkt 1) i 30 kVA (punkt 2) Zamawiający dopuszcza instalację akumulatorów wewnątrz obudów poszczególnych zasilaczy UPS?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Część III Opis przedmiotu zamówienia

2) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS z lepszym współczynnikiem mocy wyjściowej od wskazanego (0,8), to jest o wartości 0,9 lub 1.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza pod warunkiem zachowania pojemności baterii zapewniającej podtrzymanie zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3:

Część III Opis przedmiotu zamówienia

3) prosimy o potwierdzenie, że wskazany minimalny czas podtrzymania 15 minut ma być zapewniony dla podanej w każdym przypadku mocy UPS w kVA i współczynnika mocy wyjściowej (0,8), to jest odpowiednio: dla obciążenia 16 kW mocy czynnej (punkt 1), dla obciążenia 24 kW (punkt 2) i dla obciążenia 64 kW (punkt 3 przedmiotu zamówienia).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wskazany minimalny czas podtrzymania 15 minut ma być zapewniony dla podanych w każdym przypadku mocy UPS w kVA. Moc czynna będzie uzależniona od współczynnika mocy wyjściowej (nie mniej niż 0,8) dostarczonego urządzenia.

Pytanie nr 4:

Część III Opis przedmiotu zamówienia

4) prosimy o podanie następujących informacji dotyczących pomieszczenia instalacji zasilaczy UPS w celu prawidłowego montażu i rozruchu urządzeń: opis lub szkic pomieszczenia i miejsc posadowienia poszczególnych zasilaczy UPS (w szczególności wymiary pomieszczenia, miejsca instalacji w pomieszczeniu oraz lokalizacja urządzeń względem rozdzielni).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający w odpowiedzi na w/w pytanie załącza schemat pomieszczenia UPS.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 29.09.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

ROZMIESZCZENIE URZADZEN W POMIESZCZENIU UPS

