

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 29.09.2021 r.

dotyczy: trybu podstawowego, wariant 1 pn.: „Dostawa szaf sterujących pracą pomp głębinowych” – sprawa nr 100/TP/2021

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi jakie czujniki i ile chcą Państwo podłączać do szafy zestawu pompowego oraz do pompy głębinowej?

Odp. Zamawiającego:

Czujnik podstawowy i rezerwowy, analogowe. W wyniku awarii pierwszego czujnika załącza się drugi (rezerwowy). W systemie musi znaleźć się czujnik stykowy ustawiony na 6 Bar zapewniający wyłączenie w razie przekroczenia ciśnienia bezpieczeństwa.

2. Proszę o podanie typu czujników? Czy okablowanie czujników również wchodzi w zakres zadania?

Odp. Zamawiającego:

Nominalne ciśnienie na układzie ma wynosić 5 bar, kwestia typu czujników po stronie wykonawcy, okablowanie wchodzi w zakres zadania.

3. W związku z koniecznością doprecyzowania szczegółów zapytania 100/TP/2021 zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie składania ofert o 7 dni tj. do dnia 08.10.2021r.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 29.09.2021 r.

KIEROWNIK
Biura Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak