



Słupsk, dnia 14.06.2022r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych RGT-C, RGP-C, RGK-C w rozdzielni głównej budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.”- nr postępowania 49/TP/2022

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane:

"Zamawiający przewidział szafy rozdzielni i okablowanie do wymiany na nowe (w wyniku działania wysokiej temperatury uszkodzeniu uległa izolacja kabli ułożonych nad UPSami)"
Natomiast w etapach do realizacji nie jest podana ich wymiana. W związku z tym proszę o informację czy oprócz inwentaryzacji, wyprodukowania kompletnych szaf oraz przetęczenia ich w miejsce istniejących w zakres postępowania wchodzi wymiana starego, uszkodzonego okablowania?

Odp. Zamawiającego: Tak. W 2 etapie w zakres wchodzi wymiana uszkodzonego okablowania.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 14.06.2022r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak