



Słupsk, dnia 30.09.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Wykonanie niezależnej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1 – postępowanie nr 81/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W opisie centrali zawarto poniższe informacje:

Centrale należy wbudować w dwóch sekcjach jak na rysunku. Klasa efektywności energetycznej A+, klasa filtracji wstępnej min F7 wtórnej minimum F9, wymiennik krzyżowy o sprawności min 75%, wydajność centrali Q=1000m³/h, spręż dyspozycyjny = 200Pa, nagrzewnica elektryczna min3kW. Zastosować płynną regulację wydajności centrali wentylacyjnej. Centrala wykonana w wersji higienicznej.

Zaś w projekcie druga część zawiera chłodnicę freonową, nagrzewnicę elektryczną, tłumik (lub tłumiki) oraz filtry F9.

Czy jest wystarczająco dużo miejsca na wbudowanie tak długiej części centrali?

Odp. Zamawiającego: Na 1 moduł jest 1,5m miejsca po długości , na 2 moduł jest maksymalnie 3,0m miejsca po długości. Wykonawca przed wbudowaniem centrali wentylacyjnej zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów miejsca montażu celem weryfikacji możliwości montażu. Dopuszcza się podział centrali na więcej niż 2 moduły.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.09.2022r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak