A Wydanie pierwsze
First edition

REWIZJA / TREŚĆ MODYFIKACJI
Revision / Description of Issue — DATA / Date

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE (do remontu)
  EXISTING WALLS (to be repaired)
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
  DESIGNED WALLS
  - BLOCZKI GIPSOWE gr.10cm
  - GYPSUM ELEMENTS 10cm
  - CEGŁA SZCZUROWKA gr.12cm
  - CELLULAIRE BRICK 12cm
  - GAZOBETON gr. 218cm
  - GAS CONCRETE 218cm
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
  WALLS TO BE DEMOLISHED
- ŚCIANKI SYSTEMOWE WYDZIELAJĄCE KABINY WC, 210cm
  - SYSTEM PARTITIONS FOR TOILET CABINS H=210 cm
- ISTNIEJĄCA WENT. GRAWITACYJNA, DO UDRAŻNIENIA
  EXISTING GRAVITIONAL VENTILATION TO BE REPAIRED
- PROJEKTOWANA WENT. GRAWITACYJNA
  DESIGNED GRAVITIONAL VENTILATION
- PROJEKTOWANY NAWIETRZAK PODOKIENNY, STAŁY
  DESIGNED STATIONARY (UNDER WINDOW) INTAKE VENTILATOR
- PROJEKTOWANA KRATKA
  DESIGNED INLET

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTOWANIEM
- INSTALACJA WOD. – KAN.
- INSTALACJA C.O.
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- INSTALACJA SYGNALIZACJI PPOŻ.
- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO + IZOLACJA
- RYNNY I RURY SPUSTOWE
- OCIEPLENIE ELEWACJI
- PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
- DODATKOWE KLATKI SCHODOWE
- DODATKOWE WYJŚCIA Z PARTERU
- ROBOTY ŚLUSARSKIE

SCOPE OF WORKS
- WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEM
- CENTRAL HEATING SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- FIRE PROTECTION SYSTEM (ALARM)
- ROOFING & INSULATION RENEWAL
- GUTTERS & DOWNPIPES
- THERMAL INSULATION OF THE FACADE
- ACCES RAMP FOR HANDICAPED
- WOODWORK (DOORS & WINDOWS) REPLACEMENT
- ADDITIONAL STAIRCASES
- ADDITIONAL EMERGENCY EXITS
- FITTING WORKS

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
Nie wymagane
Z zastrzeżeniami wynikającymi w załączonej opinii
Ergonomia mgr inż. Andrzej Magdziarz
Bezpieczeństwo mgr inż. Andrzej Magdziarz
Data 12.09.03 podpis

Wentylację grawitacyjną przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach a w ustępach wentylację mechaniczną wyciągową.

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Andrzej Magdziarz Nr. uprawn. Warszawa, Skolimowska 20 tel. 647-37-07
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami:

1) W klatkach schodowych drzwi przesuwne w kierunku wyjścia na ewakuację powinny mieć szerokość min. 1,2m (1 skrzydło min. 0,9 m).
2) Brakuje informacji w klasie odporności pożarowej "B".

*) W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.

Projektowane wyroby budowlane posiadają: certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną ITB zgodnie z art. 7 Prawa Budowlanego

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
Data 10.09.2003 r.
L.dz. 0540/03
Inż. Romana Leszczyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie-Wschód

Podpis i pieczęć imienna

INWESTOR / Investor
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

TYTUŁ PROJEKTU / Project Title
Ośrodek dla uchodźców w Linine

AUT. PROJEKT / Project Auth.	mgr inż. arch. Adam Wałczak	WLKK/087/97
	mgr inż. arch. Konrad Rubaszkiewicz	
	tech. bud. Paweł Wojniak	
SPRAWDZIŁ / Verified by	mgr inż. arch. Antoni Kozielski	D-333/86
PROJEKTOWAŁ / Designed by	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / Licence Number
		PODPIS / Signature

ART GROUP
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI
KOZIELSKI WALCZAK ARCHITEKCI
02-828 Warszawa
ul. Nowy 2
tel./fax (0-22) 644.81.50
tel. (0-22) 644.83.13

FAZA / Phase: PROJEKT BUDOWLANY / BUILDING PERMIT DESIGN
BRANŻA / Discipline: ARCHITEKTURA / ARCHITECTURAL
NAZWA RYSUNKU / Drawing Title:
Budynek hotelowy nr30
rzut parteru
Building No 30 (Hotel)
Ground floor

DATA / Date	12-09-2003	SKALA / Scale	1:50
SPRAWDZIŁ / Verified by		NUMER RYSUNKU / Drawing No.	BUDOWLANY / BUILDING
PODPIS / Signature		L/02 P.B. A-003	A

UWAGA / REMARKS:
- BALUSTRADY ZABEZPIECZONE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ZJAZDU
  - RAILINGS WITH ANTI SLIDING PROTECTION
- SIATKA OCHRONNA W DUSZY KLATKI SCHODOWEJ H=10
  - HOLLOW NEVEL OF THE STAIRCASE No 1 PROTECTED WITH SCREEN

