



Warszawa, dn. 11.04.2018 r.

**DYREKTOR GENERALNY
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW**

Arkadiusz Szymański

BDG.WZP.261.4.2018/MK

Dot. postępowania nr 11/REMONT OŚRODKA W DĘBAKU/PN/18

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku**, Zamawiający informuje, że w dniu 10 kwietnia br. wpłynęło pytanie do treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

Budynek Garażowy

Pytanie

Prosimy o informację czy należy zabezpieczyć pożarowo konstrukcję stalową dachu? Jeżeli tak to do jakiej odporności ogniowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia pożarowego konstrukcji stalowej dachu w budynku garażowym.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Projekt „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku”,
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji