



Warszawa, dn. 11.10.2018 r.

DYREKTOR GENERALNY  
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Arkadiusz Szymański

BDG.WZP.260.23.2018/MK

Dot. postępowania nr 22/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/18

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku**, Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 4 udzielonej przez Zamawiającego w dniu 3 października br. wystąpiła omyłka. Poniżej prawidłowa treść odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie nr 4:**

*Czy istnieje możliwość otrzymania dotychczasowych miesięcznych zestawień zużycia energii elektrycznych oraz wody?*

**Odpowiedź:**

Obecnie brak jest licznika energii elektrycznej na oczyszczalni. Z szacunków zamawiającego wynika, że przeciętne zużycie miesięczne energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków wynosi około **7500 kWh**.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR GENERALNY  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
  
Arkadiusz SZYMAŃSKI

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURA DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
*Smyt*  
Ewa SMYT

ul. Taborowa 33  
02-699 Warszawa

Z-CA DYREKTORA  
BIURA DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
*Maria MAZUR*  
Maria MAZUR

tel. 22 601 74 01-03  
fax 22 601 74 13

kierownictwo@udsc.gov.pl  
www.udsc.gov.pl

 URZĄD DO SPRAW  
CUDZOZIEMCÓW