610x800



APARATY DO LIKWIDACJI W ROZDZIELNI RG

PRZEWODY DO WYPIĘCIA, PRZEDŁUŻENIA (ZMUFOWANIA) I WPROWADZENIA DO NOWEJ ROZDZIELNI RGK



UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZĘTU I APARATÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH JAK RÓWNIEŻ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAĆ I UZGADNIAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WARTOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEŃ. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW I KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O ŚREDNICY ≥ 4 cm PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA ZABEZPIECZYĆ CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI DO ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI I TELETECHNIKI.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

Elektrotechnika Automatyka i Elektronika
30-638 KRAKÓW, Ul. BIAŁORUSKA 8/01
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofaw@interia.pl

OBIEKT	URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW UL. TABOROWA 33, 02-699 WARSZAWA		
TEMAT	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ BUDYNKOWEJ ROZDZIELNI GŁÓWNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA	SKALA	- --
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje elektryczne: schemat ideowy budynkowej rozdzielni RG 0,4/0,23 kV, wg. dokumentacji archiwalnej - ZAKRES OPRACOWANIA	NUMER RYS.	EL-01
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr ARCH.	DATA 09.2019

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek GAWLIK	elektryczna	48_Km/74	